



Luogo di emissione: Cagliari	Numero 99/2015	Pag. 1/2
	Data 24/03/2015	

## DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO

N. 99/2015 DEL 24/03/2015

### DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP

#### Intervento di competenza

Incarico / Progetto	CSR-GO-2013
Descrizione incarico	GESTIONE OPERATIVA DEL CSR
Rif. Piano Operativo	LETTERA DI INCARICO DEL 23.12.2013
Rif. Intervento / attività	1.2.5 Spese di funzionamento per scorte carburante, reintegro batterie UPS, cablaggi, accessori e componenti di impianto, alimentazioni elettriche, revisioni e certificazioni, interventi urgenti di manutenzione straordinaria, imprevisti e attività in economia

#### Oggetto

Oggetto acquisizione	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA GENERATORE DEL CED VIA POSADA
Descrizione e/o specifiche di dettaglio tecnico e dimensionale, termini e scadenze	Intervento articolato nel modo seguente <ol style="list-style-type: none"><li>sostituzione set batterie 155 A/h asservite al gruppo elettrogeno GE02 (Pramac) compreso il rifacimento dei morsetti di collegamento</li><li>sostituzione set batterie 155 A/h asservite al gruppo elettrogeno GE01 (Muzzi) compreso il rifacimento dei morsetti di collegamento</li></ol>
Motivazione	Necessità di sostituzione set batterie per usura
Procedura, fornitore, individuato, e motivazione della scelta	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 con STEVA S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 11 09122 CAGLIARI (CA) PEC: STEVA@PEC.IT- C.F./P.IVA 01745450922, per ragioni tecniche derivanti dal fatto che tale impresa è esecutrice del contratto "Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici del CED RAS di Via Posada, Cagliari" anno 2015
Importo previsto (IVA esclusa)	€ 1.500,00

#### Proposta di adozione della determinazione a contrarre

Documento istruttorio del	24.03.2015
Redatto da	Alessandro Cubeddu

### L'AMMINISTRATORE UNICO

PRESO ATTO dell'allegata istruttoria sottoscritta dal Rdl di progetto CSR GO 2013 (assunta quale parte integrante della presente determinazione) in merito a:

- all'esigenza di intervento e messa in sicurezza generatore con fornitura e posa in opera di nuovo set batterie per usura tipo 155 A/h asservite al gruppo elettrogeno GE02 (Pramac) e al gruppo elettrogeno GE01 (Muzzi) con rifacimento dei morsetti di collegamento di batterie presso Ced della R.A.S.- Via Posada snc – Cagliari;
- all'esigenza di rispetto delle scadenze imposte da RAS indicate nella lettera di incarico del 23.12.2013 per la realizzazione dell'intervento;
- alla motivazione di acquisizione;
- all'identificazione e dimensionamento della fornitura richiesta;



Luogo di emissione: Cagliari	Numero	99/2015	Pag. 2/2
	Data	24/03/2015	

- alla scelta dell'impresa da contattare STEVA S.R.L. motivata da ragioni tecniche dal fatto che essa è l'attuale esecutrice del contratto "Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici del CED RAS di Via Posada, Cagliari" anno 2015
- alla modalità di esecuzione;
- all'attestazione di idonea copertura finanziaria, per l'acquisizione del servizio, sostenibile nell'ambito dell'incarico CSR GO 2013

**PRESO ATTO** che la fornitura non è realizzabile con l'impiego del Mercato Elettronico e che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli della presente procedura di approvvigionamento;

**DATO ATTO** che l'art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 consente di affidare contratti pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando, per motivi tecnici, artistici o per la presenza di diritti esclusivi, il contratto possa essere eseguito solo da un operatore economico determinato;

**CONSIDERATO** che la STEVA S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 11 09122 CAGLIARI (CA) PEC: STEVA@PEC.IT-C.F./P.IVA 01745450922 è stata selezionata in base a ragioni tecniche in quanto essa è l'attuale esecutrice del contratto "Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici del CED RAS di Via Posada, Cagliari" anno 2015

**RITENUTE** quindi sussistenti le condizioni di fattibilità giuridica dell'affidamento in oggetto di cui alle predette norme;

**CONSIDERATO** che, per il procedimento di cui all'oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006;

**RITENUTO** per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;

## DETERMINA

Art. 1. Di approvare il documento istruttorio assunto in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Art. 2. Di avviare l'espletamento della procedura negoziata così identificata:

- Oggetto: intervento messa in sicurezza generatore del ced via posada attraverso fornitura e posa in opera di nuovo set batterie 155 A/h asservite al gruppo elettrogeno GE02 (Pramac) e al gruppo elettrogeno GE01 (Muzzi) compreso il rifacimento dei morsetti di collegamento di batterie presso Ced della R.A.S.- Via Posada snc – Cagliari
- Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per presenza di ragioni tecniche ex art. 57, comma 2, lettera b) d.lgs. 163/2006.
- Importo ammesso: 1.500,00 euro + IVA di legge

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento di affidamento il dott. Alessio Cusenza, in possesso dei requisiti e idonee competenze.

**l'Amministratore Unico  
(Dott. Marcello Barone)**